

QUESTIONAMENTOS - EDITAL PE0001/2024

Protocolo SGP- e: PSFS 2200/2023

Licitação Eletrônica nº 1032602

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TERMINAL GRANELEIRO DA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S/A.

QUESTIONAMENTO 03:

Gostaria de pedir esclarecimentos de alguns itens, por gentileza:

Item 1: Está correto o pedido de refletor de 400W com 48000 lumens? Este item dá mais de 100lm/w sendo que os outros pedidos no edital são menos de 100W/lm.

Item 3 e 4: Tanto o refletor de 200W quanto o de 100W estão com pedido para 16000 lumens, acredito que para o refletor de 200W está certo, mas deveria ser menor para o refletor de 100W

Item 5: Lâmpada de 25W com 1311 lumens. Esse não está batendo os lumens, com 1311 lumens é uma lâmpada de 15W na verdade, pode ser? Ou vocês querem uma com fluxo luminoso maior? Pois lâmpadas de 25W estão difíceis para encontrar no mercado, visto que agora as fabricantes estão trabalhando com modelo de 20W e 30W.

Item 6: no começo da descrição da Lâmpada de 50W está escrito E40, já no final da descrição pede base E27, qual modelo vocês desejam?

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA: O Edital sofreu alterações nas planilhas contidas nos itens **2.1 “Quantidade”** e **2.2 “Especificações”** do Termo de Referência Anexo I do Edital, estas alterações serão realizadas através de termo de retificação que será publicado.