

QUESTIONAMENTOS

Procedimento de Licitação Eletrônica n° 0033/2024

Licitação Eletrônica: 1046025

Sgpe : PSFS 3327/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TERMINAL GRANELEIRO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.

1- Esta sendo solicitado um atestado com a carga 1000kVA, qual é a carga instalada no estaleiro? Qual o Potência máxima do Trafo da SE?

RESPOSTA: A instalação elétrica do Terminal Graneleiro e do Corredor de Exportação possui carga instalada de 3750 KVA, sendo numa subestação com dois transformadores de 1500 KVA e uma subestação com um trafo de 750 KVA.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **53FX3WK7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICARDO DA COSTA (CPF: 918.XXX.759-XX) em 03/06/2024 às 10:48:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:00:31 e válido até 13/07/2118 - 15:00:31.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMzMzMyN18zMzI4XzlwMjNfNTNGWDNXSzc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00003327/2023** e o código **53FX3WK7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.